



REGIONE DEL VENETO



COMUNE DI CAMPOSAMPIERO



PROVINCIA DI PADOVA



**ETRA S.p.A. Largo Parolini, 82/b
36061 Bassano del Grappa (VI)**



CENTRO BIOTRATTAMENTI DI CAMPOSAMPIERO (PD)
Programma di Controllo
ai sensi della L.R. 3/2000 e s.m.i.

REPORT I TRIMESTRE 2018
Gennaio – Febbraio – Marzo

Data : Aprile 2018

Il Tecnico Incaricato

Dott. Ing. Giovanni Balzan

PREMESSA

Il presente documento costituisce il resoconto tecnico operativo relativo al I trimestre 2018 previsto dal Programma di Controllo applicato al Centro Biotrattamenti di Camposampiero, ai sensi dell'art. 26, c. 7, L.R. 3/2000 e s.m.i..

1. CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI CONTROLLO

Il Centro di Biotrattamenti di Camposampiero è composto da un impianto di depurazione delle acque di fognatura, da un impianto di trattamento meccanico dei rifiuti e successivo processo di digestione anaerobica.

Gli impianti sono tra loro interconnessi.

Di seguito si riporta la planimetria generale del Centro di Biotrattamenti di Camposampiero.



Immagini relativi alla sezione depurazione acque reflue



Foto 1 : Decantatori



Foto 2 : Vasche di ossidazione

Immagini relativi alla sezione digestione anaerobica



Foto 3 : Digestore e Gasometro



Foto 4 : Biofiltro

Il Programma di Controllo applicato prevede una serie di controlli tecnico gestionali che comprendono:

- verifica della corretta compilazione e aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti, del registro di carico e scarico relativo al depuratore e del quaderno di manutenzione;
- verifica della regolare archiviazione della documentazione amministrativa (autorizzazioni, collaudi, ecc.);
- controllo visivo dell'impianto di depurazione acque, della digestione anaerobica;
- raccolta dei rapporti di prova relativi alle analisi previste.

In particolare il Programma di Controllo è strutturato in 5 sezioni che prevedono rispettivamente l'attività di verifica e controllo sulle seguenti fasi di trattamento:

1. depurazione acque reflue;

2. accettazione del rifiuto;
3. pretrattamento del rifiuto;
4. codigestione-biogas;
5. controllo dei registri obbligatori.

2. RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO I TRIMESTRE 2018

Si riportano di seguito le check- list con i dati relativi al funzionamento dell'impianto nel periodo compreso tra **Gennaio 2018 e Marzo 2018**.

Verbale di sopralluogo del: 23/01/2018	Check list n. 01/2018
Ora inizio sopralluogo: 11:00	Ora fine sopralluogo: 11:50

Condizioni meteo	Precipitazioni	Vento
Sereno X	Assente X	Calma X
Variabile	Leggera	Brezza
Coperto	Media	Teso
Nebbia	Intensa	Provenienza:
Neve		
Note:		

Sezione 01	Sezione depurazione acque reflue			
Tipo di controllo:	Gestione			
a) Verifica del funzionamento generale dell'impianto	SI	NO	Note:	
b) Anomalie riscontrate sui sistemi di pretrattamento	SI	NO	Note:	
c) Anomalie riscontrate sul comparto biologico	SI	NO	Note:	
d) Anomalie riscontrate sul sedimentatore secondario o sul sistema di trattamento terziario	SI	NO	Note:	
e) Anomalie varie	SI	NO	Note:	
Note:				

Tipo di controllo:		Ambientale		
Area depurazione acque reflue	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento	
a) Presenza di odori	7			
b) Pulizia dell'area	8			
c) Presenza di spanti	7			
d) Livello di rumorosità	7			
Note:				

Tipo di controllo:		Acque reflue urbane		
--------------------	--	---------------------	--	--

Tab.1 Acque reflue ingresso – uscita

Denominazione	Frequenza di autocontrollo	U.M.	Fonte del dato	Verificato	
				SI	NO
Portata	Giornaliera	m ³ /d	Quad. registr.	SI	NO
pH	Bisettimanale	--	Quad. registr.	SI	NO
Conducibilità	Bisettimanale	µS/cm	Quad. registr.	SI	NO
Redox	Bisettimanale	mV	Quad. registr.	SI	NO
BOD ₅	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
COD	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
SST	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
Solidi sedimentali	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N totale	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NH ₄	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NO ₃	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NO ₂	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
P totale	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
Sostanze oleose	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
E.Coli	Settimanale	UFC/100ml	Quad. registr.	SI	NO
Tensioattivi (MBAS)	Settimanale	mg/l	Rap. prova	SI	NO

Metalli	Mensile	mg/l	Rap. prova	SI	NO
Odore	Settimanale	--	Rap. prova	SI	NO
Colore	Settimanale	--	Rap. prova	SI	NO

Tab.2 Acque superficiali

Denominazione	Frequenza di autocontrollo	U.M.	Fonte del dato	Verificato	
				SI	NO
pH	Mensile	--	Video	SI	NO
Conducibilità	Mensile	µS/cm	Video	SI	NO
COD	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
BOD ₅	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
NH ₃	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
N-NO ₃	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
N-NO ₂	Mensile	mg/l	Video	SI	NO

Sezione 02		Accettazione del rifiuto			
Tipo di controllo:		Gestione			
AREA DI SCARICO RIFIUTI					
Corretta gestione apertura/chiusura portoni		SI	NO	Note:	
Corretta gestione delle operazioni di scarico dei Rifiuti liquidi		SI	NO	Note:	
Corretta gestione delle operazioni di scarico dei Rifiuti FORSU		SI	NO	Note:	
Conformità visiva della FORSU presente		SI	NO	Note:	
Note:					

Tipo di controllo:	Ambientale		
Area accettazione: area pesa e piazzale prospiciente ai portoni	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento
a) Presenza di odori	7		
b) Pulizia dell'area	7		
c) Presenza di spanti	8		
d) Livello di rumorosità	7		
Note:			

Sezione 03	Pretrattamento del rifiuto		
Tipo di controllo:	Gestione		
IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO			
Operatività dell'impianto	SI	NO	Note:
Durata del fermo:			
Sezione interessata e motivo del fermo:			
Conformità visiva scarti (ferrosi, plastica, inerti,...)	SI	NO	Note:
Gestione vasca di idrolisi.			
Note:			
GESTIONE FANGHI			
Operatività del sistema di ispessimento fanghi di Supero depurazione	SI	NO	Note:
Operatività del sistema disidratazione fanghi digeriti	SI	NO	Note:
Operatività del sistema di aspirazione aria	SI	NO	Note:
Note:			
BIOFILTRO			
Controllo mensile H ₂ S	SI	NO	Note: Controllo a video
Controllo mensile NH ₃	SI	NO	Note: Controllo a video
Note:			

Tipo di controllo:	Ambientale		
Sezione di pretrattamento: nei Pressi del capannone	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento
a) Presenza di odori	8		
b) Pulizia dell'area	7		
c) Presenza di spanti	8		
d) Livello di rumorosità	7		
Note:			

Sezione 04	Sezione di Codigestione-biogas		
Tipo di controllo:	Gestione		
DIGESTORE			
Sistema di controllo (PLC) in funzione:	SI	NO	Note:
Funzionamento sistema ricircolo fanghi nel digestore	SI	NO	Note:
Operatività del sistema di aspirazione arie	SI	NO	Note:
Zone sotterranei			
Note:			
PRODUZIONE BIOGAS			
Biogas estratto dal digestore	Q _{ist. Prodotta} : 468 Nm ³ /h		
Funzionamento torcia (Fiamma pilota)	SI	NO	Note:
Funzionamento sistema abbattimento H ₂ S	SI	NO	Note:
Note:			
IMPIANTO DI COGENERAZIONE			
Controllo mensile Biogas prodotto (CH ₄ - CO ₂ - O ₂ - H ₂ S)	SI	NO	Note:
Note: Controllo a video			
Funzionamento motori	SI	NO	Note: N° motori 2 n.1 : 450 kW n.2 : 450kW

Note: Controllo a video			
Controllo semestrale (Ammine e mercaptani)	SI	NO	Note:
Note: Rapporto di prova			
Emissione camini	SI	NO	Note:
Note:			

Tipo di controllo:	Ambientale		
Sezione di codigestione e gasometro	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento
a) Presenza di odori	7		
b) Pulizia dell'area	7		
c) Presenza di spanti	8		
d) Livello di rumorosità	8		
Note:			

Sezione 05	Controllo dei registri obbligatori				
Tipologia	Frequenze	Controllato		Aggiornato	
Registro di carico e scarico (Rifiuti)	Mensile	SI	NO	SI	NO
Registro C/S - Quaderno di Registrazione Impianto di Depurazione	Mensile	SI	NO	SI	NO
Quaderno di manutenzione	Mensile	SI	NO	SI	NO
Altri documenti controllati:	Mensile	SI	NO	SI	NO

Annotazioni ricavate dal Quaderno di Registrazione e Manutenzione	
in situazioni straordinarie	
Data del periodo osservato	Oggetto:
28/12/2017	Rottura nastro a catene H 1005 ripristinato il 04/01/2018
22/01/2018	Inizio lavori pulizia vasca idrolisi
23/01/2018	Manutenzione periodica autocampionatori
RESOCONTO FINALE DEL SOPRALLUOGO	
Osservazioni:	Modi e tempi previsti di intervento
	Da parte di ETRA S.p.A.
	L'impianto funziona in ogni sua parte e non sono presenti odori
	Consegnate 4 copie cartacee relazione IV trimestre 2017
Richieste ad ETRA S.p.A.	
	Rapporti di prova mesi precedenti e tutti i dati 2017 per stesura relazione annuale
Documentazione ricevuta da ETRA S.p.A.	
	R.d.P. 2017 tratt. umido e depuratore dalla sett. 49 alla 52. Consegna file excel parzialmente completo dati anno 2017 elenco bottini analizzati, flussi di materiale ingresso e uscita impianto.

Verbale di sopralluogo del: 20/02/2018	Check list n. 02/2018
Ora inizio sopralluogo: 11:00	Ora fine sopralluogo: 11:50

Condizioni meteo	Precipitazioni	Vento
Sereno X	Assente X	Calma X
Variabile	Leggera	Brezza
Coperto	Media	Teso
Nebbia	Intensa	Provenienza:
Neve		
Note:		

Sezione 01	Sezione depurazione acque reflue		
Tipo di controllo:	Gestione		
a) Verifica del funzionamento generale dell'impianto	SI	NO	Note:
b) Anomalie riscontrate sui sistemi di pretrattamento	SI	NO	Note:
c) Anomalie riscontrate sul comparto biologico	SI	NO	Note:
d) Anomalie riscontrate sul sedimentatore secondario o sul sistema di trattamento terziario	SI	NO	Note:
e) Anomalie varie	SI	NO	Note:
Note:			

Tipo di controllo:	Ambientale		
Area depurazione acque reflue	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento
a) Presenza di odori	7		
b) Pulizia dell'area	7		
c) Presenza di spanti	6		
d) Livello di rumorosità	7		

Note:	
Tipo di controllo:	Acque reflue urbane

Tab.1 Acque reflue ingresso – uscita

Denominazione	Frequenza di autocontrollo	U.M.	Fonte del dato	Verificato	
				SI	NO
Portata	Giornaliera	m ³ /d	Quad. registr.	SI	NO
pH	Bisettimanale	--	Quad. registr.	SI	NO
Conducibilità	Bisettimanale	μS/cm	Quad. registr.	SI	NO
Redox	Bisettimanale	mV	Quad. registr.	SI	NO
BOD ₅	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
COD	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
SST	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
Solidi sedimentali	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N totale	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NH ₄	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NO ₃	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NO ₂	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
P totale	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
Sostanze oleose	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
E.Coli	Settimanale	UFC/100ml	Quad. registr.	SI	NO
Tensioattivi (MBAS)	Settimanale	mg/l	Rap. prova	SI	NO
Metalli	Mensile	mg/l	Rap. prova	SI	NO
Odore	Settimanale	--	Rap. prova	SI	NO
Colore	Settimanale	--	Rap. prova	SI	NO

Tab.2 Acque superficiali

Denominazione	Frequenza di autocontrollo	U.M.	Fonte del dato	Verificato	
				SI	NO
pH	Mensile	--	Video	SI	NO
Conducibilità	Mensile	µS/cm	Video	SI	NO
COD	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
BOD ₅	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
NH ₃	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
N-NO ₃	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
N-NO ₂	Mensile	mg/l	Video	SI	NO

Sezione 02		Accettazione del rifiuto			
Tipo di controllo:		Gestione			
AREA DI SCARICO RIFIUTI					
Corretta gestione apertura/chiusura portoni		SI	NO	Note:	
Corretta gestione delle operazioni di scarico dei Rifiuti liquidi		SI	NO	Note:	
Corretta gestione delle operazioni di scarico dei Rifiuti FORSU		SI	NO	Note:	
Conformità visiva della FORSU presente		SI	NO	Note:	
Note:					

Tipo di controllo:		Ambientale			
Area accettazione: area pesa e piazzale prospiciente ai portoni		Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento	
a)	Presenza di odori	8			
b)	Pulizia dell'area	8			
c)	Presenza di spanti	7			
d)	Livello di rumorosità	7			

Sezione 03		Pretrattamento del rifiuto		
Tipo di controllo:		Gestione		
IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO				
Operatività dell'impianto	SI	NO	Note:	
Durata del fermo:				
Sezione interessata e motivo del fermo:				
Conformità visiva scarti (ferrosi, plastica, inerti,..)	SI	NO	Note:	
Gestione vasca di idrolisi.				
Note:				
GESTIONE FANGHI				
Operatività del sistema di ispessimento fanghi di Supero depurazione	SI	NO	Note:	
Operatività del sistema disidratazione fanghi digeriti	SI	NO	Note:	
Operatività del sistema di aspirazione aria	SI	NO	Note:	
Note:				
BIOFILTRO				
Controllo mensile H ₂ S	SI	NO	Note: Controllo a video	
Controllo mensile NH ₃	SI	NO	Note: Controllo a video	
Note:				

Tipo di controllo:		Ambientale		
Sezione di pretrattamento: nei Pressi del capannone	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento	
a) Presenza di odori	8			
b) Pulizia dell'area	8			
c) Presenza di spanti	8			
d) Livello di rumorosità	7			
Note:				

Sezione 04		Sezione di Codigestione-biogas		
Tipo di controllo:		Gestione		
DIGESTORE				
Sistema di controllo (PLC) in funzione:	SI	NO	Note:	
Funzionamento sistema ricircolo fanghi nel digestore	SI	NO	Note:	
Operatività del sistema di aspirazione arie	SI	NO	Note:	
Zone sotterranei				
Note:				
PRODUZIONE BIOGAS				
Biogas estratto dal digestore	Q _{ist. Prodotta} : 395 Nm ³ /h			
Funzionamento torcia (Fiamma pilota)	SI	NO	Note:	
Funzionamento sistema abbattimento H ₂ S	SI	NO	Note:	
Note:				
IMPIANTO DI COGENERAZIONE				
Controllo mensile Biogas prodotto (CH ₄ - CO ₂ - O ₂ - H ₂ S)	SI	NO	Note:	
Note:				
Funzionamento motori	SI	NO	Note: N° motori 2 N.1 : 450 kW N.2: 450kW	
Note: Controllo a video				
Controllo semestrale (Ammine e mercaptani)	SI	NO	Note:	
Note: Rapporto di prova				
Emissione camini	SI	NO	Note:	
Note:				

Tipo di controllo:		Ambientale	
Sezione di codigestione e Gasometro	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento
a) Presenza di odori	7		
b) Pulizia dell'area	7		
c) Presenza di spanti	7		
d) Livello di rumorosità	6		

Sezione 05		Controllo dei registri obbligatori				
Tipologia		Frequenze	Controllato		Aggiornato	
Registro di carico e scarico (Rifiuti)		Mensile	SI	NO	SI	NO
Registro C/S - Quaderno di Registrazione Impianto di Depurazione		Mensile	SI	NO	SI	NO
Quaderno di manutenzione		Mensile	SI	NO	SI	NO
Altri documenti controllati:		Mensile	SI	NO	SI	NO

Annotazioni ricavate dal Quaderno di Registrazione e Manutenzione in situazioni straordinarie	
Data del periodo osservato	Oggetto:
12/02/2018	Avaria autocampionatore ingresso, riparato nella stessa giornata
RESOCONTO FINALE DEL SOPRALLUOGO	
Osservazioni:	Modi e tempi previsti di intervento
	Da parte di ETRA S.p.A.
	L'impianto funziona in ogni sua parte e non sono presenti odori

Richieste ad ETRA S.p.A.	
	R.d.P. dei mesi precedenti
Documentazione ricevuta da ETRA S.p.A.	
	R.d.P. 1^ sett. depur. e sett. 4-5 depurat. E tratt. umido dati aggiornati 2017

Verbale di sopralluogo del: 21/03/2018	Check list n. 03/2018
Ora inizio sopralluogo: 12:00	Ora fine sopralluogo: 12:40

Condizioni meteo	Precipitazioni	Vento
Sereno X	Assente X	Calma X
Variabile	Leggera	Brezza
Coperto	Media	Teso
Nebbia	Intensa	Provenienza:
Neve		
Note:		

Sezione 01	Sezione depurazione acque reflue		
Tipo di controllo:	Gestione		
a) Verifica del funzionamento generale dell'impianto	SI	NO	Note:
b) Anomalie riscontrate sui sistemi di pretrattamento	SI	NO	Note:
c) Anomalie riscontrate sul comparto biologico	SI	NO	Note:
d) Anomalie riscontrate sul sedimentatore secondario o sul sistema di trattamento terziario	SI	NO	Note:
e) Anomalie varie	SI	NO	Note:
Note:			

Tipo di controllo:		Ambientale		
Area depurazione acque reflue	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento	
a) Presenza di odori	8			
b) Pulizia dell'area	7			
c) Presenza di spanti	8			
d) Livello di rumorosità	7			
Tipo di controllo:		Acque reflue urbane		

Tab.1 Acque reflue ingresso – uscita

Denominazione	Frequenza di autocontrollo	U.M.	Fonte del dato	Verificato	
				SI	NO
Portata	Giornaliera	m ³ /d	Quad. registr.	SI	NO
pH	Bisettimanale	--	Quad. registr.	SI	NO
Conducibilità	Bisettimanale	µS/cm	Quad. registr.	SI	NO
Redox	Bisettimanale	mV	Quad. registr.	SI	NO
BOD ₅	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
COD	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
SST	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
Solidi sedimentali	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N totale	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NH ₄	Bisettimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NO ₃	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
N-NO ₂	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
P totale	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
Sostanze oleose	Settimanale	mg/l	Quad. registr.	SI	NO
E.Coli	Settimanale	UFC/100ml	Quad. registr.	SI	NO
Tensioattivi (MBAS)	Settimanale	mg/l	Rap. prova	SI	NO
Metalli	Mensile	mg/l	Rap. prova	SI	NO
Odore	Settimanale	--	Rap. prova	SI	NO
Colore	Settimanale	--	Rap. prova	SI	NO

Tab.2 Acque superficiali

Denominazione	Frequenza di autocontrollo	U.M.	Fonte del dato	Verificato	
				SI	NO
pH	Mensile	--	Video	SI	NO
Conducibilità	Mensile	μS/cm	Video	SI	NO
COD	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
BOD ₅	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
NH ₃	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
N-NO ₃	Mensile	mg/l	Video	SI	NO
N-NO ₂	Mensile	mg/l	Video	SI	NO

Sezione 02		Accettazione del rifiuto		
Tipo di controllo:		Gestione		
AREA DI SCARICO RIFIUTI				
Corretta gestione apertura/chiusura portoni		SI	NO	Note:
Corretta gestione delle operazioni di scarico dei Rifiuti liquidi		SI	NO	Note:
Corretta gestione delle operazioni di scarico dei Rifiuti FORSU		SI	NO	Note:
Conformità visiva della FORSU presente		SI	NO	Note:
Note:				

Tipo di controllo:		Ambientale		
Area accettazione: area pesa e piazzale prospiciente ai portoni	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento	
e) Presenza di odori	7			
f) Pulizia dell'area	7			
g) Presenza di spanti	7			
h) Livello di rumorosità	8			
Note:				

Sezione 03		Pretrattamento del rifiuto		
Tipo di controllo:		Gestione		
IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO				
Operatività dell'impianto		SI	NO	Note:
Durata del fermo:				
Sezione interessata e motivo del fermo:				
Conformità visiva scarti (ferrosi, plastica, inerti,..)		SI	NO	Note:
Gestione vasca di idrolisi.				
Note:				
GESTIONE FANGHI				
Operatività del sistema di ispessimento fanghi di Supero depurazione		SI	NO	Note:
Operatività del sistema disidratazione fanghi digeriti		SI	NO	Note:
Operatività del sistema di aspirazione aria		SI	NO	Note:
Note:				
BIOFILTRO				
Controllo mensile H ₂ S		SI	NO	Note: Controllo a video
Controllo mensile NH ₃		SI	NO	Note: Controllo a video
Note:				
Tipo di controllo:		Ambientale		
Sezione di pretrattamento: nei Pressi del capannone		Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento
i) Presenza di odori		7		
j) Pulizia dell'area		7		
k) Presenza di spanti		8		
l) Livello di rumorosità		8		
Note:				

Sezione 04		Sezione di Codigestione-biogas		
Tipo di controllo:		Gestione		
DIGESTORE				
Sistema di controllo (PLC) in funzione:	SI	NO	Note:	
Funzionamento sistema ricircolo fanghi nel digestore	SI	NO	Note:	
Operatività del sistema di aspirazione arie	SI	NO	Note:	
Zone sotterranei				
Note:				
PRODUZIONE BIOGAS				
Biogas estratto dal digestore	Q _{ist. Prodotta} : 347 Nm ³ /h			
Funzionamento torcia (Fiamma pilota)	SI	NO	Note:	
Funzionamento sistema abbattimento H ₂ S	SI	NO	Note:	
Note:				
IMPIANTO DI COGENERAZIONE				
Controllo mensile Biogas prodotto (CH ₄ - CO ₂ - O ₂ - H ₂ S)	SI	NO	Note:	
Note: Controllo a video				
Funzionamento motori	SI	NO	Note: N° motori 1 N.1 : 450 kW n.2 : in manutenz.	
Note: Controllo a video				
Controllo semestrale (Ammine e mercaptani)	SI	NO	Note:	
Note: Rapporto di prova				
Emissione camini	SI	NO	Note:	

Tipo di controllo:		Ambientale		
Sezione di codigestione e gasometro	Giudizio	Precisazioni / localizzazione	Verifica sistema di contenimento	
a) Presenza di odori	8			
b) Pulizia dell'area	8			
c) Presenza di spanti	7			
d) Livello di rumorosità	8			

Sezione 05		Controllo dei registri obbligatori			
Tipologia	Frequenze	Controllato		Aggiornato	
Registro di carico e scarico (Rifiuti)	Mensile	SI	NO	SI	NO
Registro C/S - Quaderno di Registrazione	Mensile	SI	NO	SI	NO
Impianto di Depurazione					
Quaderno di manutenzione	Mensile	SI	NO	SI	NO
Altri documenti controllati:	Mensile	SI	NO	SI	NO

Annotazioni ricavate dal Quaderno di Registrazione e Manutenzione in situazioni straordinarie	
Data del periodo osservato	Oggetto:
27/02/2018	Comunicazione Fax ARPAV e Provincia messa fuori servizio vasca ossidaz. n.1.
12/03/2018	Comunicazione Fax ARPAV e Provincia blocco autocampionatore allo scarico.

RESOCONTO FINALE DEL SOPRALLUOGO

Osservazioni:	Modi e tempi previsti di intervento Da parte di ETRA S.p.A.
	L'impianto funziona in ogni sua parte e non sono presenti odori .
	Consegnata bozza della relazione annuale 2017
Richieste ad ETRA S.p.A.	
Rapporti di prova mesi precedenti	
Documentazione ricevuta da ETRA S.p.A.	
Aria amb. estern. – bottini (Camst – Integrus – Soligo – Sapi – De Paoli – Bonara – Lago – Ottavian – Vigliotti – Caseificio Marion –Consorzio degli operatori – Euroristorazione – S. Stefano – SGR – Solar) Emissioni cogeneratori – R.d.P. dep. E tratt. umido dalla sett. 6 alla 10.	

CONCLUSIONI

Sulla base dei rilievi dei sopralluoghi effettuati presso l'impianto, dei risultati delle analisi condotte sulle matrici ambientali e delle verifiche effettuate nel corso del I trimestre 2018 in attuazione del Programma di Controllo, si evince il rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di normalità relativamente alla gestione dell'impianto e sulle matrici ambientali interessate.

Il Tecnico Incaricato
Dott. Ing. Giovanni Balzan

